

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH  
DLA URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH NA POJAZDACH ORAZ  
URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĘ  
SILNIKOWA, EKSPLOATOWANYCH  
PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  
W GMINIE SULIKÓW**

Lp.	GRUPA, RODZAJ, MARKA TYP URZĄDZENIA	NORMA W LITRACH NA 1 godzinę pracy	1 kontrolny rozruch silnika
<b>Motopompy</b>			
1	P03 i P05 M8/8	10,0	1,0
2	SPEC – POŻ M 8/8 – 1	8,0	0,8
3	NIAGARRA	1,2	0,12
4	P. szlamowa PS – 50	1,0	0,1
5	P. szlamowa KTH 80X	1,6	0,16
<b>Autopompy</b>			
1	STAR 244	18,0	-
2	STAR 266	19,2	-
<b>Urządzenia ręczne o napędzie spalinowym</b>			
1	Pilarki do drewna: Stihl, McCulloch, Husqvarna	1,0	0,1
2	Pompa hydrauliczna LUKAS	1,0	0,1
<b>Agregaty</b>			
1	Elektryczne do 3 kVA	1,0	0,1
2	Wysokociśnieniowy As 150b	1,5	0,15

**W karcie pracy sprzętu silnikowego należy odnotować czas pracy urządzenia w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych, w kolumnie „Minut pracy”. Rubrykę tę należy pominąć podczas wpisywania rozruchów kontrolnych.**