

Zgorzelec, dnia 27 stycznia 2009 roku

Specjalista d/s rozliczeń  
*Dłyna*  
Aneta Pyszcz

**Ocena cząstkowa jakości wody pobranej  
dnia 22 stycznia 2009 roku  
w Mikulowej  
Zakład Uzdatniania Wody**

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr 20/LMŚ/N/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku stwierdza się co następuje:  
Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.  
Pod względem mikrobiologicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, **woda odpowiada** wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417)

Sporządziła:

Sekcja Higieny Komunalnej,  
p.o. Kierownika

*Joanna Celej*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZGORZELCU  
*Alina Tyc*