

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH  
DLA URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH NA POJAZDACH  
ORAZ URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĘ SILNIKOWĄ,  
EKSPLOATOWANYCH PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  
W GMINIE SULIKÓW**

Lp.	GRUPA, RODZAJ, MARKA TYP URZĄDZENIA	NORMA W LITRACH NA 1 godzinę pracy	1 kontrolny rozwruch silnika
<b>Motopompy</b>			
1	P03 i P05 M8/8, TS 8/8	10,0	1,0
2	SPEC – POŻ M 8/8 – 1	8,0	0,8
3	TOHATSU M 16/8	18,0	1,0
4	TOHATSU M 8/8	9,5	0,8
5	NIAGARRA	1,2	0,1
6	P. szlamowa PS – 50	1,0	0,1
7	P. szlamowa KTH 80X	1,6	0,2
<b>Autopompy</b>			
1	STAR 244	18,0	-
2	STAR 266	19,2	-
<b>Urządzenia ręczne o napędzie spalinowym</b>			
1	Pilarki do drewna: Stihl, McCulloch, Husqvarna	1,0	0,1
2	Pompa hydrauliczna LUKAS	1,0	0,1
<b>Agregaty</b>			
1	Elektryczne o mocy P<3 kVA	1,0	0,1
2	Elektryczne HONDA EM 30	1,4	0,1
3	Wysokociśnieniowy As 150b	1,5	0,2

**W karcie pracy sprzętu silnikowego, w kolumnie „Minut pracy” należy odnotować czas pracy urządzenia w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych.**

**Kolumnę tę należy pominąć podczas wpisywania rozruchów kontrolnych.**