

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr II/205/09  
Wójta Gminy Sulików z dnia 15 września 2009 r.

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH  
DLA POŻARNICZEGO SPRZĘTU SILNIKOWEGO  
EKSPLOATOWANEGO PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  
W GMINIE SULIKÓW**

<b>Lp.</b>	<b>GRUPA, RODZAJ, MARKA TYP URZĄDZENIA</b>	<b>NORMA W LITRACH NA 1 godzinę pracy</b>	<b>1 kontrolny rozruch silnika</b>
<b>Motopompy</b>			
1	P03 i P05 M8/8, TS 8/8	10,0	1,0
2	SPEC – POŻ M 8/8 – 1	8,0	0,8
3	TOHATSU M 16/8	18,0	1,0
4	TOHATSU M 8/8	9,5	0,8
5	NIAGARRA	1,2	0,1
6	P. szlamowa PS – 50	1,0	0,1
7	P. szlamowa KTH 80X	1,6	0,2
<b>Autopompy</b>			
1	STAR 244	18,0	-
2	STAR 266	19,2	-
<b>Urządzenia ręczne o napędzie spalinowym</b>			
1	Pilarki do drewna: Stihl, McCulloch, Husqvarna	1,0	0,1
2	Pompa hydrauliczna LUKAS	1,0	0,1
<b>Agregaty</b>			
1	Elektryczne o mocy P<3 kVA	1,0	0,1
2	Elektryczne HONDA EM 30	1,4	0,1
3	Wysokociśnieniowy As 150b	1,5	0,2