



Sulików, 30.11.2011r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ c.d.

Wykonawcy,  
którzy pobrali SIWZ

**Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” – roboty dodatkowe**

W związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy stopnic i podstopnic oraz cokołu na klatkach schodowych – brak jest ich obmiarów (są podane tylko obmiary rzutów sufitów na klatkach schodowych) oraz czy należy na stopniach zabudować płytki z ryflami czy zwykłe płytki Gress.  
Poza tym nic nie mówi się o przygotowaniu podłoża pod posadzki z wykładziny i płytek Gress – czy stare podłoże należy rozebrać?*

**Ad. 1) Na stopniach klatki schodowej od strony ulicy należy zamontować płytki z ryflami (antypoślizgowe) oraz cokół.**

**Ilość stopni 18 szt. o wym. 16,5cm x 28cm x szerokość biegu 155cm**

**Stare posadzki wykonane z wykładzin, płytek, parkietów i podłoża należy rozebrać a nowe podłoża przygotować do poszczególnych rodzajów posadzek.**