

Sulików, 30.05.2016r.

**URZĄD GMINY SULIKÓW**

IW-IN.7013.3.1.2016.1

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
**Przebudowa dróg w Biernej o nr dz. 499 w km 0+000 -0+207;  
dz. nr 467/14 w km 0+000 – 0+086; dz. nr 469/1 w km 0+000 – 0+102  
[powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]****

W związku z pytaniami do treści SIWZ udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy inwentaryzację istniejącego uzbrojenia sieci podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna ?

Ad.1) Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia sieci podziemnej infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy dokumentację geologiczną gruntu terenu na którym projektowane jest wbijanie ścianek szczelnych na głębokość 4,5m ?

Ad.2) Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną gruntu terenu, na którym projektowane jest wbijanie ścianek szczelnych na głębokość 4,5m.

Pytanie 3


W jaki sposób osadzone są projektowane bariery ochronne drogowe, brak rozwiązania w dokumentacji projektowej, oraz jakie są wymiary fundamentów betonowych ?

Wg Szczegółowej specyfikacji Technicznej rozdział „K” pkt. 1 ppkt. 1.2. mocowanie barier na fundamentach betonowych z betonu C16/20, lecz nie podano wymiarów tychże fundamentów.

Ad.3) Projektowane bariery ochronne drogowe osadzone są w fundamentach betonowych o wymiarach 30x30x40cm, gdzie wysokością jest 40 cm.

Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

Sprawę prowadzi:  
Podinspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Mariusz Robaszewski tel. +48 75 77 87 613  
Adres e-mail: mariusz.robaszewski@sulikow.pl

URZĄD GMINY SULIKÓW  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie  
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922  
Adres e-mail: ug@sulikow.pl  
Adres: <http://www.sulikow.pl>, <http://bip.sulikow.pl>